

Datum	Frischschlamm							Überschussschlamm eingedickt							Primärschlamm				
	Menge ab VKB zu FR m³	Trockenrückstand %	Fracht TR t TR	Fracht oTR t oTR	Glührückstand %	Glühverlust %	pH-Wert pH	Menge m³	Trockenrückstand %	Fracht TR t TR	Fracht oTR t oTR	Glührückstand %	Glühverlust %	Menge m³	Trockenrückstand %	Fracht TR t TR	Fracht oTR t oTR	Glührückstand %	
<b>2007</b> Anz	365	294	294	49	49	49	48	299	365	299	44	44	44	299	294	294	44	44	
Minimum	21.9	2.93	0.90	1.00	21.05	62.15	6.2	6.0	3.54	0.40	0.30	20.20	64.54	11.6	0.09	0.01	0.37	10.17	
Mittelwert	44.6	4.61	2.04	1.53	26.10	73.90	6.6	13.7	6.53	0.88	0.62	30.88	69.12	30.5	3.80	1.16	0.91	21.95	
Maximum	60.9	6.85	3.52	2.06	37.85	78.95	7.2	36.7	9.83	2.07	1.32	35.46	79.80	53.0	11.57	2.94	1.27	45.28	
<b>Summe / Total</b>	16264.2		750.22					4088.8		264.23				9129.7		422.30			
<b>2008</b> Anz	366	366	366	50	50	50	50	364	366	364	48	48	48	364	364	364	48	48	
Minimum	25.8	3.26	1.22	1.13	20.83	64.67	6.2	5.8	4.89	0.41	0.28	27.58	62.48	14.6	1.36	0.30	0.38	4.53	
Mittelwert	44.6	4.61	2.06	1.57	25.77	74.23	6.5	13.5	7.05	0.95	0.69	31.63	68.37	31.1	3.54	1.10	0.88	20.02	
Maximum	55.6	6.63	3.30	2.33	35.33	79.17	6.7	26.6	9.30	2.25	1.38	37.52	72.42	42.2	6.61	2.29	1.58	38.25	
<b>Summe / Total</b>	16321.1		752.54					4925.0		347.27				11306.8		403.77			
<b>2009</b> Anz	365	365	365	51	51	51	51	365	365	365	47	47	47	365	365	365	47	47	
Minimum	40.7	2.68	1.47	1.09	19.59	62.60	5.8	5.8	4.98	0.41	0.44	23.55	59.44	18.4	0.68	0.18	0.34	7.47	
Mittelwert	48.5	4.47	2.17	1.64	26.73	73.27	6.4	15.4	6.90	1.06	0.80	32.19	67.81	33.1	3.34	1.11	0.86	20.33	
Maximum	63.9	6.39	3.40	2.24	37.40	80.41	6.8	28.6	10.27	2.22	1.38	40.56	76.45	53.4	6.52	2.28	1.39	47.66	
<b>Summe / Total</b>	17694.9		791.78					5631.4		387.63				12063.5		404.15			
<b>2010</b> Anz	365	365	365	52	52	52	52	365	365	365	51	51	51	365	365	365	51	51	
Minimum	37.5	3.18	1.36	1.04	20.23	64.12	6.0	7.9	5.96	0.57	0.41	26.64	60.22	16.0	0.93	0.23	0.38	4.14	
Mittelwert	47.8	4.80	2.30	1.69	26.57	73.43	6.3	16.1	7.41	1.19	0.82	32.48	67.52	31.6	3.47	1.11	0.88	19.30	
Maximum	61.5	7.27	3.99	2.55	35.88	79.77	6.6	27.0	8.82	1.96	1.28	39.78	73.36	46.2	6.41	2.68	1.80	31.93	
<b>Summe / Total</b>	17436.6		837.68					5894.3		433.99				11542.3		403.69			
<b>2011</b> Anz	365	365	365	53	53	53	53	365	365	365	52	52	52	365	365	365	52	52	
Minimum	33.1	3.10	1.17	0.88	20.34	66.86	6.2	7.6	5.72	0.55	0.36	27.19	59.76	12.3	0.30	0.07	0.06	3.39	
Mittelwert	44.6	4.67	2.09	1.50	25.01	74.99	6.4	14.3	7.45	1.06	0.69	32.13	67.87	30.3	3.38	1.03	0.82	17.47	
Maximum	56.2	6.87	3.47	1.97	33.14	79.66	6.8	34.3	8.80	2.04	1.13	40.24	72.81	44.9	6.20	2.13	1.16	28.65	
<b>Summe / Total</b>	16291.3		761.04					5228.1		385.83				11063.2		375.21			
<b>Anzahl</b>	1826	1755	1755	255	255	255	254	1758	1826	1758	242	242	242	1758	1753	1753	242	242	
Minimum	21.9	2.68	0.90	0.88	19.59	62.15	5.8	5.8	3.54	0.40	0.28	20.20	59.44	11.6	0.09	0.01	0.06	3.39	
Mittelwert	46.0	4.64	2.13	1.58	26.03	73.97	6.4	14.7	7.07	1.03	0.73	31.89	68.11	31.3	3.49	1.10	0.87	19.73	
Maximum	63.9	7.27	3.99	2.55	37.85	80.41	7.2	36.7	10.27	2.25	1.38	40.56	79.80	53.4	11.57	2.94	1.80	47.66	
<b>Summe / Total</b>	84008.1		3894.00					25767.5		1818.94				55105.6		2004.93			