

Datum	Entwässerung Eingang						Entwässerung Ausgang			Zentralwasser			Flockungsmittel				
	Menge m³	Trocken- rückstand %	Fracht TR t TR	Fracht oTR t oTR	Glüh- rückstand %	Glüh- verlust %	Menge t	Trocken- rückstand %	Entsorg. Mulden Anzahl	m³	Trocken- rückstand %	Fracht TR t TR	Menge Lösung m³	Konz. Lösung kg/m³	Fracht FHM kg	spez. Dosierung kg/t TR	kg/m³
1997 Anz	115	115	115	0	0	0	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	33.0	2.2	1.1				5.8	20.0	1								
Mittelwert	62.7	3.2	2.0				9.5	21.0	1								
Maximum	122.0	7.0	4.6				22.0	25.1	3								
Summe / Total	7216.0		227.4				1093.2		162								
1998 Anz	86	86	86	0	0	0	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	30.0	2.5	0.9				3.2	21.4	1								
Mittelwert	79.7	4.1	3.1				11.4	27.3	1								
Maximum	138.0	8.0	5.7				22.5	32.2	3								
Summe / Total	6854.0		267.4				979.4		122								
1999 Anz	48	48	48	0	0	0	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	19.0	2.8	0.9				2.9	26.2	1								
Mittelwert	78.4	5.7	4.0				13.6	29.7	1								
Maximum	156.0	9.5	5.5				18.0	32.7	1								
Summe / Total	3761.0		191.1				652.3		48								
2000 Anz	32	32	32	0	0	0	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	36.0	2.3	2.5				8.9	27.6	1								
Mittelwert	73.5	6.4	4.2				14.3	29.6	1								
Maximum	166.0	9.2	5.8				19.7	32.3	1								
Summe / Total	2350.8		135.2				458.2		32								
2001 Anz	52	52	52	0	0	0	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	53.7	3.9	4.0				14.1	26.0	1								
Mittelwert	74.9	6.2	4.5				15.7	28.8	1								
Maximum	106.0	8.4	5.5				18.8	31.7	1								
Summe / Total	3894.6		235.5				818.2		52								
Anzahl	333	333	333	0	0	0	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0
Minimum	19.0	2.2	0.9				2.9	20.0	1								
Mittelwert	72.3	4.6	3.2				12.0	25.9	1								
Maximum	166.0	9.5	5.8				22.5	32.7	3								
Summe / Total	24076.4		1056.7				4001.3		416								