

Von 01.01.2017

Bis 31.12.2019

Datum	Entwässerung Eingang						Entwässerung Ausgang			Zentralwasser			Flockungsmittel				
	Menge m³	Trocken- rückstand %	Fracht TR t TR	Fracht oTR t oTR	Glüh- rückstand %	Glüh- verlust %	Menge t	Trocken- rückstand %	Entsorg. Mulden Anzahl	m³	Trocken- rückstand %	Fracht TR t TR	Menge Lösung m³	Konz. Lösung kg/m³	Fracht FHM kg	spez. Dosierung	
																kg/t TR	kg/m³
<b>2017</b> Anz	97	97	97	0	0	0	97	97	97	97	97	97	97	365	97	97	97
Minimum	159.0	2.3	4.2				16.1	25.1	1	181.8	0.1	0.2	18.3	6.4	117.7	26.4	0.6
Mittelwert	182.0	2.5	4.6				16.7	27.5	1	225.6	0.1	0.3	21.6	6.4	139.1	30.0	0.8
Maximum	197.5	2.9	5.1				17.5	29.8	1	295.3	0.2	0.4	25.5	6.4	164.1	32.5	0.9
<b>Summe/Total</b>	17'649.9		449.2				1'623.4		97	21'887.3		25.3	2'098.6		13'491.6		
<b>2018</b> Anz	102	102	102	0	0	0	102	102	102	102	102	102	102	365	102	102	102
Minimum	142.2	2.4	3.8				16.3	24.6	1	155.6	0.1	0.1	18.0	6.4	116.0	27.7	0.7
Mittelwert	163.1	2.7	4.4				16.7	26.3	1	200.5	0.1	0.2	20.4	6.4	131.4	30.0	0.8
Maximum	188.9	3.0	4.9				17.1	29.0	1	312.2	0.3	0.6	23.2	6.4	149.0	33.1	0.9
<b>Summe/Total</b>	16'632.2		447.6				1'700.6		102	20'451.3		24.4	2'085.3		13'406.1		
<b>2019</b> Anz	97	97	97	0	0	0	97	97	97	97	97	97	97	365	97	97	97
Minimum	126.7	2.3	3.7				15.1	23.6	1	152.7	0.1	0.2	17.1	6.4	110.2	26.9	0.7
Mittelwert	163.5	2.7	4.4				16.9	26.1	1	213.0	0.1	0.3	20.3	6.4	130.7	29.8	0.8
Maximum	208.5	3.0	5.2				17.5	30.3	1	301.6	0.1	0.4	24.3	6.4	156.1	33.5	1.0
<b>Summe/Total</b>	15'855.6		425.9				1'637.5		97	20'665.7		24.5	1'972.3		12'680.0		
Anzahl	296	296	296	0	0	0	296	296	296	296	296	296	296	1'095	296	296	296
Minimum	126.7	2.3	3.7				15.1	23.6	1	152.7	0.1	0.1	17.1	6.4	110.2	26.4	0.6
Mittelwert	169.4	2.6	4.5				16.8	26.6	1	212.9	0.1	0.3	20.8	6.4	133.7	29.9	0.8
Maximum	208.5	3.0	5.2				17.5	30.3	1	312.2	0.3	0.6	25.5	6.4	164.1	33.5	1.0
<b>Summe/Total</b>	50'137.7		1'322.7				4'961.5		296	63'004.3		74.2	6'156.1		39'577.8		